



Syndicat d'alimentation en eau de Courtelary-Cormoret



Information sur la qualité de l'eau potable

Les résultats officiels du laboratoire cantonal de l'analyse effectuée le 16.06.2026 sur le réseau de distribution de Courtelary-Cormoret ont montré que l'eau potable distribuée par le Syndicat d'alimentation en eau de Courtelary-Cormoret est conforme aux exigences légales.

Microbiologie, 16.06.2026				
Critères d'analyse	Unité	Résultats	Exigence	Commentaires
Escherichia coli	UFC/100ml	Non décelable	Non décelable	Conforme aux exigences
Entérocoques	UFC/100ml	Non décelable	Non décelable	

UFC – Unités Formant Colonies

Physiques et chimiques, 16.06.2026				
Critères d'analyse	Unité	Résultats	Exigence	Commentaires
Aspect	---	Aucune altération	Aucune altération	Conforme aux exigences
Fluorure	mg/l	<0.08	1.50	
Nitrate	mg/l	6.8	40.0	
Nitrite	mg/l	Non décelable	0.10	
Ammonium	mg/l	Non décelable	0.10	
Sodium	mg/l	2.6	200.0	

Autres paramètres, 16.06.2026				
Critères d'analyse	Unité	Lieu	Résultat	Commentaires
Température	°C	Cormoret	10.7 – 13.7	---
		Courtelary	12.5 – 18.6	---
Dureté	°f	Cormoret	24.6	---

Les personnes désirant obtenir de plus amples renseignements sur le réseau de distribution ou sur la qualité de l'eau peuvent prendre contact avec le syndicat.

Tél. 032 552 05 43

Syndicat d'alimentation en eau de Courtelary - Cormoret